

DIE ENERGETISCHE BEWERTUNG DES
FERNWÄRMENETZ VERL

HIERMIT WIRD VOM GUTACHTER BESCHEINIGT, DASS DIE

FERNWÄRMEVERSORGUNG VERL
DES VERSORGUNGS- UND BÄDERBETRIEBES VERL
PADERBORNER STRAßE 5, 33415 VERL

EINEN NACH AGFW FW-309-1:2023-01 UND -7:2025-06 ERMITTELTEN

PRIMÄRENERGIEFAKTOR FW309-1:2023-01 VON **0,00** (GEG §22, ABS. 2)

NACH GEG ZU VERWENDEN:

PRIMÄRENERGIEFAKTOR NACH KAPPUNG VON **0,25** (GEG §22, ABS. 3)

EMISSIONSFAKTOR FW309-1:2023-01 VON **0 g/kWh** (GEG ANLAGE 9)

ERREICHT HAT.

DATENBASIS: **01.01.2024 - 31.12.2024**

UMFASST PLANUNGSDATEN: **NEIN**

DIE BESCHEINIGUNG IST GÜLTIG BIS ZUM **02.12.2028**

SIE WURDE AUSGESTELLT AM: **02.12.2025**

VON: **STEFAN HERMENING**

F_p-GUTACHTER-NR.: **FW 609-176**

OERLINGHAUSEN, DEN 02. DEZEMBER 2025