

BESCHEINIGUNG



ÜBER DIE ENERGETISCHE BEWERTUNG DES FERNWÄRMENETZ VERL NACH AGFW FW-309-5 UND -7:2021

BEZEICHNUNG	Deckungsanteil	Pflichtanteil	Erfüllungsgrad	
	[MWh/a]	DA [%]	PA [%]	EG [%]
WÄRMENETZEINSPEISUNG INSGESAMT	15.073			
AUS KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG:	7.221	48 %		
HIERVON AUS FOSSILEN BRENNSTOFFEN				
HIERVON AUS ERDGAS	5.567	37 %	50 %	74 %
HIERVON AUS BIOGAS	1.655	11 %	30 %	37 %
AUS SONSTIGEN WÄRMEERZEUGERN:				
HIERVON AUS FESTER/FLÜSSIGER BIOMASSE	7.762	51 %	50 %	103 %
HIERVON AUS ERDGAS	90	1 %		
HIERVON AUS HEIZÖL	0	0 %		
INSGESAMT AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN	9.416	62 %		
ERFÜLLUNGSGRAD DER FERNWÄRME EG_{FW}				213 %

ANFORDERUNGEN DES §44, GEG 2020 AN DIE FERNWÄRME SIND ERFÜLLT ? **JA**

ANFORDERUNGEN AN „EFFIZIENTE FERNWÄRME“ NACH EU-EFFIZIENZ-RICHTLINIE EED SIND ERFÜLLT ? **JA**

WÄRMENETZBETREIBER: **STADT VERL, PADERBORNER STRASSE 5, 33415 VERL**

NAME DES FERNWÄRMENETZES: **FERNWÄRMENETZ VERL, 33415 VERL**

DATENBASIS: **01.01.2020 - 31.12.2020**


DIE BESCHEINIGUNG IST GÜLTIG BIS ZUM: **16.07.2024**

DIE BERECHNUNG DER ZUSAMMENSETZUNG DER WÄRME WURDE DURCHGEFÜHRT

VON: **ENERGIEAGENTUR LIPPE GMBH**

STEFAN HERMENING

SIE WURDE AUSGESTELLT AM: **16.07.2021**


OERLINGHAUSEN, DEN 16. JULI 2021



energieagentur Lippe GmbH

Rathausstraße 23
33813 Oerlinghausen