

ÜBER

DIE ENERGETISCHE BEWERTUNG DES

## NAHWÄRMENETZ GRUNDSCHULE KAUNITZ

HIERMIT WIRD VOM GUTACHTER BESCHEINIGT, DASS DIE

NAHWÄRMEVERSORGUNG GRUNDSCHULE KAUNITZ

DES VERSORGUNGS- UND BÄDERBETRIEBES VERL

PADERBORNER STRAÙE 5, 33415 VERL

EINEN NACH AGFW FW-309-1:2023-01 UND -7:2023-02 ERMITTELTEN

PRIMÄRENERGIEFAKTOR FW309-1:2023-01 VON **0,90** (GEG §22, ABS. 2)

NACH GEG ZU VERWENDEN:

PRIMÄRENERGIEFAKTOR NACH KAPPUNG VON **0,90** (GEG §22, ABS. 3)

EMISSIONSFAKTOR FW309-1:2023-01 VON **88 g/kWh** (GEG ANLAGE 9)

ERREICHT HAT.

DATENBASIS: 01.01.2023 - 31.12.2023

UMFASST PLANUNGSDATEN: NEIN

DIE BESCHEINIGUNG IST GÜLTIG BIS ZUM 10.11.2027

SIE WURDE AUSGESTELLT AM: 11.11.2024

VON: STEFAN HERMENING

F<sub>p</sub>-GUTACHTER-NR.: FW 609-176

OERLINGHAUSEN, DEN 20. DEZEMBER 2024